

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (平成 29 年 5 月度)

対象期間: 平成 29 年 5 月 1 日 ~ 平成 29 年 5 月 31 日

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

[施行規則12条の7の2 第8号イ、施行規則12条の7の5 第7号イ]
(単位: t)

種類	数量
燃え殻	
汚泥	19.14
廃プラスチック類	1,115.01
紙くず	
木くず	8.76
繊維くず	11.81
動物性残さ	0.17
煤塵	42.55
ゴムくず	
ガラス・コンクリート・陶磁器くず	242.73
鉱さい	1.19
がれき類	
金属	5.82
廃石綿等	
廃油(タールピッチ類に限る。)	132.26
合計	1,579.44

2. 残余容量

[施行規則12条の7の2 第8号リ、施行規則12条の7の5 第7号リ]

測定年月日	平成29年3月31日
測定結果	残余容量 123,335m ³

3. 水質検査の実施状況と措置(月1回)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びホ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びホ]

採取場所	地下水			放流水			
	上流	下流	下流(マンホールピット)	放流口			
採取年月日	平成29年5月10日	平成29年5月10日	平成29年5月10日	平成29年5月10日			
検査結果が得られた日	平成29年5月18日	平成29年5月18日	平成29年5月18日	平成29年5月22日			
検査項目	電気伝導率	14 ms/m	25 ms/m	33 ms/m			
	塩化物イオン	13 mg/L	7.5 mg/L	12 mg/L			
	水素イオン濃度				pH	7.5	
	生物化学的酸素要求量				BOD	2.4	mg/l
	浮遊物質				SS	1未満	mg/l
窒素含有量	T-N				8.3	mg/l	
分析結果	別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)			
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—			

4. 施設の点検

[施行規則12条の7の2 第8号ロ、ハ、ト及びチ、施行規則12条の7の5 第7号ロ、ハ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検年月日	平成29年5月1日~31日	平成29年5月1日~31日	平成29年5月1日~31日	平成29年5月1日~31日	平成29年月日~日
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—	—