

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (平成 28 年 4 月度)

対象期間：平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 4 月 30 日

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

[施行規則12条の7の2 第8号イ、施行規則12条の7の5 第7号イ]

種類	数量 (単位：t)
燃え殻	0.04
汚泥	45.63
廃プラスチック類	596.93
紙くず	
木くず	7.04
繊維くず	7.10
動物性残さ	
煤塵	42.60
ゴムくず	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	159.24
鉱さい	
がれき類	
廃石綿等	2.25
合計	860.83

2. 残余容量

[施行規則12条の7の2 第8号リ、施行規則12条の7の5 第7号リ]

測定年月日	残余容量 9.014m ³
測定結果	

3. 水質検査の実施状況と措置 (年1回)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びハ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びハ]

採取場所	地下水		放流水
	上流	下流	放流口
採取年月日	平成28年4月19日	平成28年4月19日	平成28年4月19日
検査結果が得られた日 (ダイオキシン類)	平成28年5月11日 (平成28年6月1日)	平成28年5月11日 (平成28年6月1日)	平成28年5月10日 (平成28年6月1日)
検査項目(分析結果)	別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし
必要な措置を講じた年月日 とその内容	—	—	—

4. 水質検査の実施状況と措置 (月1回)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びハ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びハ]

採取場所	地下水		放流水		
	上流	下流	放流口		
採取年月日	平成28年4月19日	平成28年4月19日	平成28年4月19日		
検査結果が得られた日	平成28年5月11日	平成28年5月11日	平成28年5月10日		
検査項目	電気伝導率	13 ms/m	110	ms/m	
	塩化物イオン	7.4 mg/L	81	mg/L	
	水素イオン濃度			pH	7.2
	生物化学的酸素要求量			BOD	9.9 mg/l
	浮遊物質			SS	4.0 mg/l
			T-N	25.0 mg/l	
分析結果	別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)		
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし		
必要な措置を講じた年月日 とその内容	—	—	—		

5. 施設の点検

[施行規則12条の7の2 第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、施行規則12条の7の5 第7号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検年月日	平成27年4月30日	平成27年4月30日	平成27年4月30日	平成27年4月30日	—
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
必要な措置を講じた年月日 とその内容	—	—	—	—	—