

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (平成 29 年 1 月度)

対象期間: 平成 29 年 1 月 1 日 ~ 平成 29 年 1 月 31 日

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

[施行規則12条の7の2 第8号イ、施行規則12条の7の5 第7号イ]

(単位: t)

種類	数量
燃え殻	
汚泥	18.18
廃プラスチック類	573.17
紙くず	
木くず	5.57
繊維くず	1.88
動物性残さ	0.37
煤塵	37.13
ゴムくず	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	60.02
鉱さい	
がれき類	
金属	9.73
廃石綿等	0.40
合計	706.45

2. 残余容量

[施行規則12条の7の2 第8号リ、施行規則12条の7の5 第7号リ]

測定年月日	平成29年3月31日
測定結果	残余容量 m ³

3. 水質検査の実施状況と措置(月1回)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びホ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びホ]

	地下水			放流水		
	上流	下流	下流(マンホールピット)	放流口		
採取場所						
採取年月日	平成29年1月10日	平成29年1月10日	平成29年1月10日	平成29年1月10日		
検査結果が得られた日	平成29年1月18日	平成29年1月18日	平成29年1月18日	平成29年1月19日		
検査項目	電気伝導率	18 ms/m	25 ms/m	24 ms/m		
	塩化物イオン	14 mg/L	8.5 mg/L	12 mg/L		
	水素イオン濃度				pH	6.7
	生物学的酸素要求量				BOD	1.5 mg/l
	浮遊物質				SS	1未満 mg/l
				T-N	1.3 mg/l	
分析結果	別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)		
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—		

4. 施設の点検

[施行規則12条の7の2 第8号ロ、ハ、ニ及びチ、施行規則12条の7の5 第7号ロ、ハ、ニ及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検年月日	平成29年1月31日	平成29年1月31日	平成29年1月31日	平成29年1月31日	平成29年1月31日
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—	—