

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (平成 29 年 10 月度)

対象期間: 平成 29 年 10 月 1 日 ~ 平成 29 年 10 月 31 日

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

[施行規則12条の7の2 第8号イ、施行規則12条の7の5 第7号イ]

種類	数量 (単位: t)
燃え殻	
汚泥	
廃プラスチック類	
紙くず	
木くず	
繊維くず	
動物性残さ	
煤塵	
ゴムくず	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
鉱さい	
がれき類	
金属	
廃石綿等	
廃油 (タールピッチ類に限る。)	
合計	

2. 残余容量

[施行規則12条の7の2 第8号リ、施行規則12条の7の5 第7号リ]

測定年月日	平成29年3月31日
測定結果	残余容量 0m ³

3. 水質検査の実施状況と措置 (月1回)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びホ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びホ]

		地下水		放流水					
採取場所		上流	下流	放流口					
採取年月日		平成29年10月6日	平成29年10月6日	平成29年10月6日					
検査結果が得られた日		平成29年10月18日	平成29年10月18日	平成29年10月20日					
検査項目	電気伝導率	13 ms/m	74 ms/m						
	塩化物イオン	8 mg/L	7.5 mg/L						
	水素イオン濃度						pH	7.2	
	生物化学的酸素要求量						BOD	1.3	mg/l
	浮遊物質量						SS	1.0	mg/l
窒素含有量	T-N			56.0	mg/l				
分析結果		別添 (PDF)	別添 (PDF)	別添 (PDF)					
異常の有無		異常なし	異常なし	異常なし					
必要な措置を講じた年月日とその内容		—	—	—					

4. 施設の点検

[施行規則12条の7の2 第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、施行規則12条の7の5 第7号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検年月日	平成29年10月1日~31日	平成29年10月1日~31日	平成29年10月1日~31日	平成29年10月1日~31日	—
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—	—