分 析 結 果 報 告 書

平成30年01月30日発行

環境サービス株式会社　　殿

平成30年01月22日（ 10:45 ）付　採取　試料についての分析結果を、下記の通り御報告いたします。

施設名
第Ⅴ期最終処分場

試料名
放流水

採取場所
放流口

北海道エア・ウォータ[illegible]株式会社
環境分析[illegible]
〒003-0805　北海道札幌市白石区[illegible]

記

分　析　項　目	単　位	分　析　結　果	基準（参考）
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	3.5	60以下(20以下)
		以　下　余　白	

備　考

※1　基準は「昭和52年3月14日　総理府・厚生省令第1号 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」によります。

※2　試験方法については別紙「濃度計量証明書」をご参照ください。