

分析結果報告書

2019年11月18日発行

環境サービス株式会社 殿

2019年11月07日(09:35)付採取試料についての分析結果を、下記の通り御報告いたします。

施設名
第V期最終処分場

北海道エア・ウォーター

環境分析

試料名
放流水

〒062-0052 北海道札幌市豊平区月形



採取場所
放流口

記

分析項目	単位	分析結果	基準(参考)
水素イオン濃度(pH)	—	7.0(19.9℃)	5.8以上8.6以下
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	4.3	60以下(20以下)
浮遊物質量(SS)	mg/L	1未満	60以下(10以下)
		以下余白	
備考			
※1 基準は「昭和52年3月14日 総理府・厚生省令第1号 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に 係る技術上の基準を定める省令」によります。			
※2 各項目の試験方法については別紙「濃度計量証明書」をご参照ください。			
「～未満」とは、その数値が報告下限値であることを示します。			