

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (平成 27 年 9 月度)

対象期間: 平成 27 年 9 月 1 日 ~ 平成 27 年 9 月 30 日

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

[施行規則12条の7の2 第8号イ、施行規則12条の7の5 第7号イ]

種類	数量 (単位: t)
燃え殻	3.71
汚泥	21.54
廃プラスチック類	715.77
紙くず	1.13
木くず	29.99
繊維くず	13.56
動物性残さ	0.29
煤塵	58.57
ゴムくず	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	342.71
鉱さい	
がれき類	
金属	6.49
廃石綿等	0.33
合計	1,194.09

2. 残余容量

[施行規則12条の7の2 第8号リ、施行規則12条の7の5 第7号リ]

測定年月日	平成27年3月31日
測定結果	残余容量 27,047m ³

3. 水質検査の実施状況と措置(月1回)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びハ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びハ]

		地下水		放流水					
採取場所		上流	下流	放流口					
採取年月日		平成27年9月14日	平成27年9月14日	平成27年9月14日					
検査結果が得られた日		平成27年9月25日	平成27年9月25日	平成27年9月25日					
検査項目	電気伝導率	13 ms/m	52 ms/m						
	塩化物イオン	7 mg/L	2.2 mg/L						
	水素イオン濃度						pH	7.8	
	生物化学的酸素要求量						BOD	0.8	mg/l
	浮遊物質						SS	1.0	mg/l
窒素含有量	T-N			17.0	mg/l				
分析結果		別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)					
異常の有無		異常なし	異常なし	異常なし					
必要な措置を講じた年月日とその内容		—	—	—					

4. 施設の点検

[施行規則12条の7の2 第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、施行規則12条の7の5 第7号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検年月日	平成27年9月30日	平成27年9月30日	平成27年9月30日	平成27年9月30日	—
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—	—