

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (令和元年9月度)

対象期間: 令和元年9月1日 ~ 令和元年9月30日

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

[施行規則12条の7の2 第8号イ、施行規則12条の7の5 第7号イ] (単位: t)
(産業廃棄物) (一般廃棄物)

種類	数量	数量
燃え殻		
汚泥	26.47	
廃油 (タービン油類に限る)		
廃プラスチック類	2,009.67	
紙くず		
木くず	27.62	0.43
繊維くず	8.60	
動物性残さ	6.16	
ゴムくず		
金属くず	0.53	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	133.19	
鉱さい		
がれき類		
動物のふん尿		
動物の死体		
ばいじん	52.07	
処分するために処理したもの		
廃石綿等	0.01	
石綿含有産業廃棄物		
水銀使用製品産業廃棄物		
水銀含有ばいじん等		
合計	2,264.32	0.43

2. 残余容量

[施行規則12条の7の2 第8号リ、施行規則12条の7の5 第7号リ]

測定年月日	平成31年3月31日
測定結果	残余容量 62,973m ³

3. 水質検査の実施状況と措置 (年1回以上)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びホ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びホ]

採取場所	地下水			放流水
	上流	下流	下流 (マンホールビッド)	放流口
採取年月日	平成31年4月8日	平成31年4月8日	平成31年4月8日	平成31年4月8日
検査結果が得られた日	平成31年4月23日	平成31年4月23日	平成31年4月23日	平成31年4月23日
(ダイオキシン類)	(令和元年5月22日)	(令和元年5月22日)	(令和元年5月22日)	(令和元年5月22日)
検査項目 (分析結果)	別添 (PDF)	別添 (PDF)	別添 (PDF)	別添 (PDF)
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

4. 水質検査の実施状況と措置 (月1回以上)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びホ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びホ]

採取場所	地下水			放流水			
	上流	下流	下流 (マンホールビッド)	放流口			
採取年月日	令和元年9月2日	令和元年9月2日	令和元年9月26日	令和元年9月18日			
検査結果が得られた日	令和元年9月17日	令和元年9月17日	令和元年10月2日	令和元年9月27日			
検査項目	電気伝導率	13 ms/m	21 ms/m	290 ms/m			
	塩化物イオン	6.4 mg/L	7.3 mg/L	690 mg/L			
	水素イオン濃度	—			pH	7.2	
	生物化学的酸素要求量				BOD	13.0	mg/l
浮遊物質	SS				3.0	mg/l	
分析結果	別添 (PDF)	別添 (PDF)	別添 (PDF)	別添 (PDF)			
異常の有無	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし			
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	9月30日全項目検査実施 検査結果待ち	—			

5. 施設の点検

[施行規則12条の7の2 第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、施行規則12条の7の5 第7号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

日常点検項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検年月日	令和元年9月2日~30日	令和元年9月2日~30日	令和元年9月2日~30日	令和元年9月2日~30日	—
	各日 (会社営業日)	各日 (会社営業日)	各日 (会社営業日)	各日 (会社営業日)	—
異常の有無	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	—
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	10月11日汚水調整池シート修繕工事決定。	—	—
週間点検項目	保有水集排水設備	発生ガス処理設備	地下水集排水施設	雨水集排水施設	—
点検日	3日、10日、17日、24日	3日、10日、17日、24日	3日、10日、17日、24日	3日、10日、17日、24日	—
異常の有無	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—	—