分 析 結 果 報 告 書

平成27年07月09日発行

環境サービス株式会社　　殿

平成27年07月03日（ 09:20 ）付　採取　試料についての分析結果を、下記の通り御報告いたします。

北海道エア・ウォーター株式会社
環境分析センター
〒003-0805　北海道札幌市白石区菊水5条2丁目3-11
ＴＥＬ　011-823-0252　　ＦＡＸ　011-832-0560
担当者　多羽田　譲

施設名
第Ⅴ期最終処分場

試料名
地下水

採取場所
上流

記

分　析　項　目	単　位	分　析　結　果	基準（参考）
塩化物イオン	mg/L	7.8	－
電気伝導率	mS/m	13	－
		以　下　余　白	

備　考

※1　基準は「昭和52年3月14　総理府・厚生省令第1号 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」によります。

※2　各項目の試験方法については別紙「濃度計量証明書」をご参照ください。

分 析 結 果 報 告 書

平成27年07月09日発行

環境サービス株式会社　　殿

平成27年07月03日（ 09:30 ）付　採取　試料についての分析結果を、下記の通り御報告いたします。

北海道エア・ウォータ
環境分析
〒003-0805　北海道札幌市白石区菊水5条2丁目3-17
ＴＥＬ　011-823-0252　　ＦＡＸ　011-832-0560
担当者　多羽田　譲

施設名
第Ⅴ期最終処分場

試料名
地下水

採取場所
下流

記

分　析　項　目	単　位	分　析　結　果	基準（参考）
塩化物イオン	mg/L	3.9	－
電気伝導率	mS/m	66	－
		以　下　余　白	

備　考

※1　基準は「昭和52年3月14　総理府・厚生省令第1号 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」によります。

※2　各項目の試験方法については別紙「濃度計量証明書」をご参照ください。

分 析 結 果 報 告 書

平成27年07月15日発行

環境サービス株式会社　　殿

平成27年07月03日（ 09:25 ）付　採取　試料についての分析結果を、下記の通り御報告いたします。

北海道エア・ウォータ
環境分析セ
〒003-0805　北海道札幌市白石区菊水5条2丁目3-17
ＴＥＬ　011-823-0252　　ＦＡＸ　011-832-0560
担当者　多羽田　譲

施設名
第Ⅴ期最終処分場

試料名
放流水

採取場所
放流口

記

分　析　項　目	単　位	分　析　結　果	基準（参考）
水素イオン濃度(pH)	－	6.8(17.4℃)	5.8以上8.6以下
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.8	60以下(20以下)
浮遊物質量(SS)	mg/L	2	60以下(10以下)
窒素含有量	mg/L	36	120以下 (日間平均60)
		以　下　余　白	

備　考

※1　基準は「昭和52年3月14　総理府・厚生省令第1号 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」によります。

※2　各項目の試験方法については別紙「濃度計量証明書」をご参照ください。