

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (平成 29 年 7 月度)

対象期間: 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 7 月 31 日

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

[施行規則12条の7の2 第8号イ、施行規則12条の7の5 第7号イ]
(単位: t)

種類	数量
燃え殻	0.26
汚泥	16.41
廃プラスチック類	978.87
紙くず	
木くず	2.33
繊維くず	9.23
動物性残さ	0.17
煤塵	43.28
ゴムくず	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	268.01
鉱さい	
がれき類	
金属	
廃石綿等	0.06
廃油 (タールピッチ類に限る。)	5.39
合計	1,324.01

2. 残余容量

[施行規則12条の7の2 第8号リ、施行規則12条の7の5 第7号リ]

測定年月日	平成29年3月31日
測定結果	残余容量 123,335m ³

3. 水質検査の実施状況と措置 (月1回)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びホ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びホ]

採取場所	地下水			放流水			
	上流	下流	下流 (マンホールピット)	放流口			
採取年月日	平成29年7月3日	平成29年7月3日	平成29年7月3日	平成29年7月3日			
検査結果が得られた日	平成29年7月11日	平成29年7月11日	平成29年7月11日	平成29年7月11日			
検査項目	電気伝導率	15 ms/m	24 ms/m	30 ms/m			
	塩化物イオン	20 mg/L	10 mg/L	14 mg/L			
	水素イオン濃度				pH	7.7	
	生物化学的酸素要求量				BOD	8.5	mg/l
	浮遊物質				SS	1未満	mg/l
窒素含有量	T-N				15.0	mg/l	
分析結果	別添 (PDF)	別添 (PDF)	別添 (PDF)	別添 (PDF)			
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—			

4. 施設の点検

[施行規則12条の7の2 第8号ロ、ハ、エ、ト及びチ、施行規則12条の7の5 第7号ロ、ハ、エ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検年月日	平成29年7月1日~31日	平成29年7月1日~31日	平成29年7月1日~31日	平成29年7月1日~31日	
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—	—