

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (平成 30 年 9 月度)

対象期間：平成 30 年 9 月 1 日 ~ 平成 30 年 9 月 30 日

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

[施行規則12条の7の2 第8号イ、施行規則12条の7の5 第7号イ]
(単位：t)

種類	数量
燃え殻	
汚泥	24.42
廃プラスチック類	1,029.04
紙くず	
木くず	14.94
繊維くず	14.17
動物性残さ	0.19
煤塵	53.75
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	277.07
鉱さい	
がれき類	7.87
廃石綿等	
金属	0.29
ゴムくず	
13号廃棄物	
廃油 (タールピッチ類に限る)	
合計	1,421.74

2. 残余容量

[施行規則12条の7の2 第8号リ、施行規則12条の7の5 第7号リ]

測定年月日	平成30年3月31日
測定結果	残余容量 98,481m ³

4. 水質検査の実施状況と措置(月1回)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びホ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びホ]

採取場所	地下水			放流水			
	上流	下流	下流 (マンホールピット)	放流口			
採取年月日	平成30年9月11日	平成30年9月11日	平成30年9月11日	平成30年9月11日			
検査結果が得られた日	平成30年9月26日	平成30年9月26日	平成30年9月26日	平成30年9月25日			
検査項目	電気伝導率	10 ms/m	22 ms/m	33 ms/m			
	塩化物イオン	6.2 mg/L	7.7 mg/L	13 mg/L			
	水素イオン濃度					pH	7.3
	生物化学的酸素要求量					BOD	15.0 mg/l
	浮遊物質量					SS	1未満 mg/l
窒素含有量	T-N					38.0 mg/l	
分析結果	別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)			
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—			

5. 施設の点検

[施行規則12条の7の2 第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、施行規則12条の7の5 第7号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検年月日	平成30年9月1日~30日	平成30年9月1日~30日	平成30年9月1日~30日	平成30年9月1日~30日	
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—	—