

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (平成 30 年 7 月度)

対象期間: 平成 30 年 7 月 1 日 ~ 平成 30 年 7 月 31 日

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

[施行規則12条の7の2 第8号イ、施行規則12条の7の5 第7号イ]  
(単位: t)

種類	数量
燃え殻	
汚泥	21.26
廃プラスチック類	1,736.63
紙くず	0.04
木くず	22.90
繊維くず	15.08
動物性残さ	0.18
煤塵	55.16
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	291.07
鉱さい	
がれき類	1.58
廃石綿等	2.77
金属	2.43
ゴムくず	
13号廃棄物	
廃油 (タールピッチ類に限る)	
合計	2,149.10

2. 残余容量

[施行規則12条の7の2 第8号リ、施行規則12条の7の5 第7号リ]

測定年月日	平成30年3月31日
測定結果	残余容量 98,481m <sup>3</sup>

3. 水質検査の実施状況と措置(年1回)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びホ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びホ]

地下水	
採取場所	下流 (マンホールビット)
採取年月日	平成30年7月2日
検査結果が得られた日	平成30年7月20日 (ダイオキシン類) (平成30年8月7日)
検査項目(分析結果)	別添(PDF)
異常の有無	異常なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	—

4. 水質検査の実施状況と措置(月1回)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びホ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びホ]

		地下水			放流水		
採取場所		上流	下流	下流 (マンホールビット)	放流口		
採取年月日		平成30年7月2日	平成30年7月2日	平成30年7月2日	平成30年7月2日		
検査結果が得られた日		平成30年7月10日	平成30年7月10日	平成30年7月20日	平成30年7月18日		
検査項目	電気伝導率	13 ms/m	23 ms/m	24 ms/m			
	塩化物イオン	13 mg/L	7.7 mg/L	15 mg/L			
	水素イオン濃度				pH	7.5	
	生物化学的酸素要求量				BOD	15.0	mg/l
	浮遊物質				SS	1未満	mg/l
	窒素含有量				T-N	29.0	mg/l
分析結果		別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)		
異常の有無		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
必要な措置を講じた年月日とその内容		—	—	—	—		

5. 施設の点検

[施行規則12条の7の2 第8号ロ、ハ、ト及びチ、施行規則12条の7の5 第7号ロ、ハ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検年月日	平成30年7月1日~31日	平成30年7月1日~31日	平成30年7月1日~31日	平成30年7月1日~31日	
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—	—