

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (平成 27 年 11 月度)

対象期間: 平成 27 年 11 月 1 日 ~ 平成 27 年 11 月 30 日

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

[施行規則12条の7の2 第8号イ、施行規則12条の7の5 第7号イ]

種類	数量 (単位: t)
燃え殻	
汚泥	115.91
廃プラスチック類	657.68
紙くず	0.80
木くず	42.87
繊維くず	17.80
動物性残さ	0.72
煤塵	38.77
ゴムくず	
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	235.10
鉱さい	
がれき類	
金属	0.10
廃石綿等	3.33
合計	1,113.08

2. 残余容量

[施行規則12条の7の2 第8号リ、施行規則12条の7の5 第7号リ]

測定年月日	平成27年3月31日
測定結果	残余容量 27,047m ³

3. 水質検査の実施状況と措置(月1回)

[施行規則12条の7の2 第8号ニ及びハ、施行規則12条の7の5 第7号ニ及びハ]

		地下水		放流水					
採取場所		上流	下流	放流口					
採取年月日		平成27年11月5日	平成27年11月5日	平成27年11月5日					
検査結果が得られた日		平成27年11月16日	平成27年11月16日	平成27年11月16日					
検査項目	電気伝導率	13 ms/m	43 ms/m						
	塩化物イオン	7.1 mg/L	9.8 mg/L						
	水素イオン濃度						pH	7.5	
	生物化学的酸素要求量						BOD	0.9	mg/l
	浮遊物質量						SS	2.0	mg/l
窒素含有量	T-N			20.0	mg/l				
分析結果		別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)					
異常の有無		異常なし	異常なし	異常なし					
必要な措置を講じた年月日とその内容		—	—	—					

4. 施設の点検

[施行規則12条の7の2 第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、施行規則12条の7の5 第7号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検年月日	平成27年11月30日	平成27年11月30日	平成27年11月30日	平成27年11月30日	—
異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—	—